

竣工验收证书

施管表2

工程名称	鹿邑县老君塔南停车场工程	开工日期	2020年12月22日	对工程的质量评定： 工程已按施工合同要求完成，进验收检查，外观项目、量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。	
施工单位	河南中峰重工建设有限公司	竣工日期	2021年4月12日		
合同造价 (万元)	640.19	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 验收范围及数量为合同约定内容及图纸规定工程量。 主要包括以下内容： 一、体育公园景观工程 1、停车位数量为106个，停车铺装面积为3816m ² ，行车道面积1349m ² ； 2、1000×500×50mm厚芝麻灰汀步35个； 3、绿化面积约1793m ² 。 二、体育公园给排水工程 1、绿化灌溉：快速取水器5个，泄水井、深水井各1个，潜水泵1台，阀门井1个，69米De50聚乙烯PE100管、37米De40聚乙烯PE100管、28米De32聚乙烯PE100管； 2、雨水工程：130米DN500高密度聚乙烯双壁波纹管，8座检查井。 三、体育公园照明工程 1、配电箱、太阳能灯具安装5.0米高19套； 2、200米YJV-1KV (5×16)，280米YJV-1KV (4×10)，650米YJV-1KV (3×16)； 3、200米PVC65预埋管。				竣工验收日期	2021年4月12日
				参加竣工验收单位意见	
				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				存在问题及处理意见：	

